

## Protokol o skúške vzorky č.: 1703/P/0378

Názov a adresa zákazníka: **Two ECO, s.r.o.**  
**Štúrova 27**  
**902 03 Pezinok**

strana č.: 1/1

Miesto odberu: Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji – kohútik v laboratóriu  
Názov vzorky: verejný vodovod Dátum prijatia vzorky: 30.03.2017  
Typ vzorky: pitná voda pre HZ<sup>1)</sup> Dátum začatia skúšky: 30.03.2017  
Dátum odberu: 30.03.2017 Dátum ukončenia skúšky: 03.04.2017  
Typ odberu: akreditovaný  
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podľa plánu odberov na rok 2017 – O. Jančula

## FYZIKÁLNOCHEMICKÝ ROZBOR PITNEJ VODY

Parameter	Merná jednotka	Stanovená hodnota vo vzorke	Limit NV SR	Metóda stanovenia	A/SA/N <sup>2)</sup>
Voľný chlór	mg/l	0,06	0,3	STN EN ISO 7393-2 (ŠPP-36)	A

## MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR PITNEJ VODY

Parameter	Merná jednotka	Výsledok	Limit NV SR	Metóda stanovenia	A/N <sup>2)</sup>
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	KTJ/ml	< 4 (2) <sup>3)</sup>	200 (HZ)	STN EN ISO 6222 (ŠPP - 33)	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	KTJ/ml	< 4 (2) <sup>3)</sup>	50 (HZ)	STN EN ISO 6222 (ŠPP - 33)	A

Vyhodnotenie N<sup>2)</sup>:

Dodaná vzorka vody v stanovených parametroch **vyhovuje** limitu nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z..

Dátum vyhotovenia protokolu: 03.04.2017

Skontroloval: Mgr. Marian Umrian, vedúci laboratória

Schválil: Ing. Katarína Chupíková, manažér kvality

pečiatka a podpis:



reliéfna pečiatka:

Vysvetlivky:

<sup>1)</sup> IZ- individuálne zásobovanie, HZ-hromadné zásobovanie<sup>2)</sup> A- akreditovaná skúška, N- neakreditovaná skúška/ neakreditovaná činnosť laboratória<sup>3)</sup> celkový počet stanovených mikroorganizmov